

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
ГУ МЧС России по Тюменской области  
(наименование территориального органа МЧС России)

625048, г. Тюмень, ул. М. Горького, 72 т.590-564 ф.590-510 E-mail: [mchs-tyumen@72.mchs.gov.ru](mailto:mchs-tyumen@72.mchs.gov.ru)  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Исетскому МР  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ялуторовску,  
Ялуторовскому, Исетскому Муниципальным районам  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Тюменской области  
(наименование органа государственного надзора)

627380, Тюменская область, Исетский район, с. Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ, 20 «А», тел.  
8(34537)23-2-67 E-mail: [ond-isetsk@mchs.gov.ru](mailto:ond-isetsk@mchs.gov.ru)  
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 1|1|1  
по устранению нарушений обязательных требований  
пожарной безопасности

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
«Исетский детский сад «Ивушка» Исетского муниципального района Тюменской области  
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора по г. Ялуторовску, Ялуторовскому, Исетскому муниципальным районам по пожарному надзору – начальника ОНД и ПР по Исетскому МР ОНД и ПР по г. Ялуторовску, Ялуторовскому, Исетскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области №1 от 12.01.2021г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10 ч. 00 мин. «18» января 2021 года по 14 ч. 00 мин. «27» января 2021 года проведена проверка

Государственным инспектором г. Ялуторовска, Ялуторовского, Исетского муниципальных районов по пожарному надзору - старшим инспектором ОНД и ПР по Исетскому МР ОНД и ПР по г. Ялуторовску, Ялуторовскому, Исетскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области Волощук Еленой Александровной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору

в отношении объекта защиты Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Исетский детский сад «Ивушка» расположенного по адресу: Тюменская область, Исетский район, с. Исетское, ул. Элеваторная, 5.

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

директором Бусыгиной Светланой Анатольевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:



№ п/п	№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2.	3.	4.	5.	6.
1.	1/1/1	Отсутствует ограждение на кровле.	ч. 4, ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 4 13130.2013, п. 7.16 В зданиях и сооружениях с уклоном кровли не более 12 процентов включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 метров, а также в зданиях и сооружениях с уклоном кровли более 12 процентов, высотой до карниза более 7 метров следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254. Независимо от высоты здания указанные ограждения следует предусматривать для эксплуатируемых плоских кровель, балконов, лоджий, наружных галерей, открытых наружных лестниц, лестничных маршей и площадок.	11.05.2021г.	
2.	1/1/1	Перед запасными эвакуационными выходами не оборудована горизонтальная входная площадка.	ст.4, ст.53 от 22.07.2008 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1.93* СНИП 2.08.02-89*, СП 1.13130.2020, п. 4.2.21 Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть предусмотрена горизонтальная входная площадка с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.	11.05.2021г.	
3.	1/1/1	На путях эвакуации допущено применение материалов (линолеума) без подтверждения характеристик Г1, В2, Д2, Т2, РП1 сертификатом соответствия	Ст. 134 федерального закона № 123 ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Таблица 28).	11.05.2021г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества;  
руководители федеральных органов исполнительной власти;  
руководители органов местного самоуправления;  
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;  
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;



должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ялуторовска, Ялуторовского и Исетского муниципальных районов по пожарному надзору - старший инспектор ОНД и ПР по Исетскому МР ОНД и ПР по г. Ялуторовску, Ялуторовскому, Исетскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области  
Волощук Елена Александровна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«27» 01 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

БФ  
(подпись)

Директор Бусыгиной С.А.  
(должность, фамилия, инициалы)

«27» 01 2021 г.



Мобильное приложение «МЧС России», доступно для бесплатного скачивания в онлайн-магазинах



В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки: